



제 품 인 증 서

- 1. 제조업체명 : (주)써지프리
- 2. 대표자성명 : 전주술,윤성일
- 3. 공장 소재지 : 서울특별시 강서구 강서로 466 (등촌동, 우리벤처타운 904)
- 4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 저압 서지보호장치 - 제11부 : 저압전력 계통의 저압 서지보호장치 - 요구사항 및 시험방법
 - 나. 표준번호 : KSCIEC61643-11
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
- 이면기재 끝.

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2021년 12월 08일



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification



* 변경내역 이면기재

* 종류·등급·호칭 또는 모델 :

I 등급, limp L-N : 12.5kA, Uc 275V, Up L-N : 2kV/N-PE : 2.5kV, 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, 금속재
II 등급, In 40kA, Uc 320V, Up 3kV, 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, 금속재
II 등급, In 20kA, Uc 275V, Up 2kV, 단상 2선식, 조합형, TT, TN, 금속재
II 등급, In 20kA, Uc 275V, Up 2kV, 단상 2선식, 조합형, TT, TN, 수지재
II 등급, In 20kA, Uc 275V, Up 2kV, 삼상 3선식, 조합형, TT, TN, 금속재
II 등급, In 20kA, Uc 275V, Up 2kV, 삼상 3선식, 조합형, TT, TN, 수지재
II 등급, In 20kA, Uc 275V, Up 2kV, 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, 금속재
II 등급, In 20kA, Uc 275V, Up 2kV, 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, 수지재
II 등급, In 20kA, Uc 320V, Up 2kV, 단상 2선식, 조합형, TT, TN, 금속재
II 등급, In 20kA, Uc 320V, Up 2kV, 단상 2선식, 조합형, TT, TN, 수지재
II 등급, In 20kA, Uc 320V, Up 2kV, 삼상 3선식, 조합형, TT, TN, 금속재
II 등급, In 20kA, Uc 320V, Up 2kV, 단상 2선식, 조합형, TT, TN, 수지재
II 등급, In 20kA, Uc 320V, Up 2kV, 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, 금속재
II 등급, In 20kA, Uc 320V, Up 2kV, 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, 수지재
II 등급, In 20kA, Uc 275V(L-N)/255V(N-PE), Up 1.5kV, 단상 2선식, 조합형, TT, TN, 수지재
II 등급, In 20kA, Uc 275V(L-N)/255V(N-PE), Up 1.5kV, 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, 수지재
II 등급, In 20kA, Uc 275V(L-PE), Up 1.5kV, 삼상 3선식, 조합형, TT, TN, 수지재
I 등급, limp L-N : 12.5kA, N-PE : 50kA, Uc L-N : 275V, N-P : 255V, Up 1.5kV, 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, 수지재

* 변경내역

1. 최초인증일 : 2014년 03월 19일 (인증번호 : 제 14-0160 호)
2. 인증기관변경 및 종류등급추가 : 2018년 10월 24일
3. 최종변경일 : 2019년 02월 27일
(종류등급추가 및 인증심사기준 개정에 따른 재발급)
4. 종류등급추가 : 2020년 09월 16일
5. 최종변경일 : 2021년 12월 08일 (정기심사에 따른 인증서 재발급)